



# 检验报告

报告编号:FGYYSJC-20221216-001

样品名称: 生活饮用水

检验检测类别: 委托检验

委托单位: 府谷县自来水有限责任公司

府谷县城乡饮用水水质检测有限责任公司

报告

受控编号: FGSZJC001-2021

## 注 意 事 项

1. 报告无本公司“检验检测报告专用章”和骑缝章无效。
2. 报告无审核、批准人签字无效。
3. 报告涂改无效。
4. 复制报告未重新加盖本公司“检验检测报告专用章”和骑缝章无效。
5. 对报告若有异议，应于收到报告或结果通知十五日内向本公司书面提出，逾期提出无效。
6. 本报告的法律责任由府谷县城乡饮用水水质检测有限责任公司承担。
7. 委托方将样品送到本公司检验检测时，样品及其信息的真实性由委托方负责。

地 址： 榆林市府谷县林荫街

邮政编码： 719400

联系电话： 0912-8807784

联 系 人： 刘爱玲

府谷县  
城乡饮用水水质检测  
有限公司  
骑缝章

## 检 验 报 告

采样地点	府惠泉水源地		
委托单位	府谷县自来水有限责任公司	委托人	张嘉宁
委托地址及联系电话	府谷县自来水有限责任公司/0912-8712353		
水样类型	生活饮用水	样品编号	FGYYSJC-20221216-001
样品总量	检测用	2L	采样时间
	备用	/	其他说明
采样人	刘云霞、苏艳琴	样品到达日期	2022-12-16
封样状态	密封完好	检查封样人员	王娜
样品描述	澄清液体	检测时间	2022.12.16-2022.12.23
检测依据	GB 5749-2006《生活饮用水卫生标准》		
检验项目	pH值、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、总硬度、氨氮、阴离子合成洗涤剂、氯化物、硫酸盐、硝酸盐氮、耗氧量、溶解性总固体、铬(六价)、铁、锰、铜、锌、铝、镉、铅、钡、镍、钼、铍、银、砷、汞、硒、三氯甲烷、四氯化碳、硫化物、总大肠菌群、菌落总数、大肠埃希氏菌、耐热大肠菌群共36项。		
主要仪器	生化培养箱、离子色谱仪、原子吸收分光光度计、pH计、原子荧光分光光度计、气相色谱仪。		
结论	<p style="text-align: center;">所检项目均符合GB 5749-2006《生活饮用水卫生标准》的要求</p> <p style="text-align: center;">(检验检测报告专用章)</p> <p style="text-align: center;">签发日期: 2022 年 12 月 16 日</p>		
备注			



编制: *刘云霞*

审核: 王德慧

批准: *刘嘉宁*

## 检 验 报 告

项目序号	检测项目	检测方法	计量单位	检测结果	标准限值	单项判别
1	pH 值	GB/T 5750.4-2006 (5.1)	/	7.10	6.5-8.5	符合
2	色度	GB/T 5750.4-2006 (1.1)	度	<5	15	符合
3	浑浊度	GB/T 5750.4-2006 (2.1)	NTU	<0.5	3	符合
4	臭和味	GB/T 5750.4-2006 (3.1)	/	无	无异臭、异味	符合
5	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006 (4.1)	/	无	无	符合
6	总硬度	GB/T 5750.4-2006 (7.1)	mg/L	274.76	450	符合
7	氨氮	GB/T 5750.5-2006 (9.1)	mg/L	<0.02	0.5	符合
8	阴离子合成洗涤剂	GB/T 5750.4-2006 (10.2)	mg/L	<0.025	0.3	符合
9	氯化物	GB/T 5750.5-2006 (2.2)	mg/L	41.57	250	符合
10	硫酸盐	GB/T 5750.5-2006 (1.2)	mg/L	105.49	250	符合
11	耗氧量	GB/T 5750.7-2006 (1.1)	mg/L	0.79	3	符合
12	溶解性总固体	GB/T 5750.4-2006 (8.1)	mg/L	430	1000	符合
13	铝	GB/T 5750.6-2006 (1.3)	mg/L	<0.01	0.2	符合
14	铁	GB/T 5750.6-2006 (2.1)	mg/L	<0.075	0.3	符合

## 检验报告

项目序号	检测项目	检测方法	计量单位	检测结果	标准限值	单项判别
15	锰	GB/T 5750.6-2006 (3.1)	mg/L	<0.025	0.1	符合
16	铜	GB/T 5750.6-2006 (4.2)	mg/L	<0.05	1.0	符合
17	锌	GB/T 5750.6-2006 (5.1)	mg/L	<0.0125	1.0	符合
18	砷	GB/T 5750.6-2006 (6.1)	mg/L	0.001	0.01	符合
19	镉	GB/T 5750.6-2006 (9.1)	mg/L	<0.0005	0.005	符合
20	铬(六价)	GB/T 5750.6-2006 (10.1)	mg/L	<0.004	0.05	符合
21	铅	GB/T 5750.6-2006 (11.1)	mg/L	<0.0025	0.01	符合
22	汞	GB/T 5750.6-2006 (8.1)	mg/L	<0.0001	0.001	符合
23	硒	GB/T 5750.6-2006 (7.1)	mg/L	<0.0004	0.01	符合
24	硝酸盐氮	GB/T 5750.5-2006 (5.3)	mg/L	2.32	20	符合
25	三氯甲烷	GB/T 5750.10-2006 (1)	mg/L	<0.0002	0.06	符合
26	四氯化碳	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	mg/L	<0.0001	0.002	符合
27	钡	GB/T 5750.6-2006 (16.1)	mg/L	<0.01	0.7	符合
28	钼	GB/T 5750.6-2006 (13.1)	mg/L	<0.005	0.07	符合
29	镍	GB/T 5750.6-2006 (15.1)	mg/L	<0.005	0.02	符合
30	银	GB/T 5750.6-2006 (12.1)	mg/L	<0.0025	0.05	符合
31	铍	GB/T 5750.6-2006 (20.2)	mg/L	<0.0002	0.002	符合

项目序号	检测项目	检测方法	计量单位	检测结果	标准限值	单项判别
32	菌落总数	GB/T 5750.12-2006 (1.1)	CFU/mL	未检出	100	符合
33	总大肠菌群	GB/T 5750.12-2006 (2.1)	MPN/100mL	未检出	不得检出	符合
34	大肠埃希氏菌	GB/T 5750.12-2006 (4.1)	MPN/100mL	未检出	不得检出	符合
35	耐热大肠菌群	GB/T 5750.12-2006 (3.1)	MPN/100mL	未检出	不得检出	符合
36	硫化物	GB/T 5750.5-2006 (6.1)	mg/L	<0.02	0.02	符合

— 以下空白 —